

SIA „JELGAVAS ŪDENS”

Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām  
„Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)”  
Iepirkuma identifikācijas Nr. KF/PĪG/2015/01

**Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes**

**P R O T O K O L S**  
Jelgavā

2015. gada 14. aprīlī

**Sanāksme sākas:** plkst. 13:00

**Sanāksmē piedalās:**

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece:

**Ieva Strode** – SIA „Jelgavas ūdens” PĪG vadītāja

Iepirkuma komisijas locekļi:

**Sandra Pereca** - SIA „Jelgavas ūdens” juriste;

**Tatjana Valtere** – SIA “Jelgavas ūdens” RTND vadītāja vietniece.

Iepirkuma komisijas sekretāre:

**Iveta Zīverte** – SIA “Jelgavas ūdens” PĪG ekonomiste.

**Arnis Birzmalis** – SIA “Jelgavas ūdens” PĪG inženieris.

**Ieinteresēto piegādātāju pārstāvji.**

**Darba kārtībā:**

Iepirkuma procedūras „Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)” (id.Nr. KF/PĪG/2015/01) (turpmāk – iepirkuma procedūra) ieinteresēto piegādātāju sanāksme.

**Norises gaita:**

1. I.Strode atklāj sanāksmi.

I.Strode informē, ka Projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta”, kura ietvaros tiks realizēts iepirkuma līgums, tiks īstenots pamatojoties uz 2007.gada 4.decembra MK noteikumiem Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000””, kur stingri noteikts Projekta īstenošanas beigu datums – 2015.gada 31.decembris. Lai īstenotu Projektu savlaicīgi, iepirkuma nolikumā ietvertas vairākas prasības, kas pastiprina uzņēmēja atbildību par būvdarbu veikšanu iepirkumā noteiktajā laikā – līdz 2015.gada 01.novembrim (t.sk. objekta nodošana ekspluatācijā).

Sagatavojot piedāvājumu, vēršam uzmanību uz Nolikuma punktiem, kuriem būtu jāpievērš papildus uzmanība:

- 1) 22.lp, *Piedāvājuma pielikums*, Līguma izpildes nodrošinājums – 20% apmērā no Akceptētās līguma summas;

- 2) 27.lp, Speciālo noteikumu 4.2.punkta *Līguma izpildes nodrošinājums* e) papildinājums.
- 3) 29.lp, Speciālo noteikumu 8.1.punkta *Darbu uzsākšana* papildinājums (Pasūtītāja prognozētais Būvdarbu Līguma noslēgšanas laiks ~ 15.05.2015.);
- 4) 29.lp, Speciālo noteikumu 10.1.punkta *Darbu un Posmu pieņemšana-nodošana* papildinājums.
2. A. Birzmalis īsumā iepazīstina ar būvdarbu veikšanas vietas izvietojumu un sniedz informāciju par galvenajiem aspektiem, uz ko pretendentam jāvērš uzmanība, sagatavojot piedāvājumu:
- Paredzētie darbi – tipiski kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmu būvdarbi pilsētas ielās.
- Paredzētais brigāžu daudzums inženierkomunikāciju izbūvei – 8 gab, kas ir minimums, kurš arī jānorāda iepirkumā (D9 un D10 pielikums).
- Celu seguma atjaunošanas apjoms un tā izmaksas - Pretendentam rūpīgi jāpārbauda, lai varētu iekļauties esošajā iepirkuma veidnēs dotajā ceļu seguma atjaunošanas apjomā un pielietotajā mērījumu metodē. Viss, kas tiks sabojāts vai izskatīsies sliktāk, nekā bija pirms būvniecības, būs jāatjauno ar jauniem materiāliem, par to nesaņemot samaksu.
- Būvniecības apstākli - Uzņēmējam jārēķinās ar augstu gruntsūdens līmeni, plūstošām smiltīm, vietām iespējami arī māla starpslāni, un tranšeju atbalsta vairogu nepieciešamību. Lūdzam neplānot un nemēģināt strādāt bez atbilstoša aprīkojuma.
- Citu komunikāciju novietojums - jāievērtē, ka darbi notiks pilsētā, kur ir citas inženierkomunikācijas, kuru novietojums var neatbilst plānotajam. Tā nav un netiks uzskatīta par ārkārtēju situāciju. Lūdzam iepazīties ar Nolikuma A. pielikuma tehnisko specifikāciju un 1.8.punktu “Inženierkomunikāciju novietojuma neatbilstība un rīcība šādā gadījumā un izmaiņas būvprojektā” un 1.7.punktu “Ūdensvada un kanalizācijas pievadu izmaiņu procedūra”.
3. Ieinteresēto piegādātāji uzdod sekojošus jautājumus, uz kuriem atbildes iepirkuma komisija sniegs ar papildus informāciju, kura publicēta SIA “Jelgavas ūdens” mājas lapā:

### 3.1. Jautājums:

Vai pie Nolikuma D11 pielikuma tehniskā piedāvājuma sagatavošanas 2.punkta tabulas par materiāliem, jāpievieno arī visu galveno materiālu specifikācijas vai apraksti?

### 3.2. Jautājums:

Vai tehniskajā piedāvājumā ir jāpiedāvā satiksmes organizācijas shēma?

### 3.3. Jautājums:

Vai piedāvājumā jāpievieno ekskavatorista un šofera apliecība un jānorāda to vārdi, uzvārdi, jo daļa no šiem speciālistiem varētu būt zināmi tikai pēc darbu uzsākšanas?

### 3.4. Jautājums:

Kāpēc Projekta vadītāja pieredze prasīta trīs gados, bet pārējiem piecos gados?

### 3.5. Jautājums:

Nolikumā 9.3.3.2. punktā ir noteiktas ceļu būvdarbu vadītāja pieredzes prasības, kas izteiktas *km* mērvienībā. Kā tiks vērtēta minētā speciālista atbilstība 9.3.3.2. punkta prasībām, ja pieredze tiks uzrādīta *m<sup>2</sup>* mērvienībās?

### 3.6. Jautājums:

Vai Pretendentam ir jāiesniedz izziņu no Valsts darba inspekcijas, kura apliecinā, ka Pretendents un Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav sodīti par Nolikuma 8.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem?

**3.7. Jautājums:**

Kāpēc Nolikuma 9.3. punktā ir prasība par pieredzi pilsētās ar iedzīvotāju skaitu virs 10 000?

**3.8. Jautājums:**

Vai Pasūtītājs var apliecināt, ka esošā ceļu seguma konstrukcija atbilst atjaunotajām ceļu seguma konstrukcijas prasībām?

**3.9.Jautājums:**

Vai iepirkuma dokumentos ir norādīta paredzamā līguma cena?

**3.10. Jautājums**

Vai piedāvājumā atsevišķi jānorāda ceļu seguma atjaunošanas brigādes?

**3.11. Jautājums**

Kuras ir darbu veikšanai problemātiskākās vietas?

**3.12. Jautājums**

Darbi uzrādīti posmos. Ko nozīmē šie posmi?

**3.13. Jautājums**

Par būvatļauju. Vai projektiem ir saņemta būvatļauja?

**3.14. Jautājums**

Par kvalifikāciju un pieredes izmantošanu ceļu būvdarbu līgumiem, kuri bijuši, kā ceļu segumu rekonstrukcija (būvniecība), bet apjomos iekļauta arī ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve. Vai šādi līgumi var nodrošināt Nolikuma 9.3.1. un 9.3.2. punkta kvalifikāciju?

**3.15. Jautājums**

Vai vienu speciālistu var piedāvāt kā atbildīgo būvdarbu vadītāju un ceļu būvdarbu vadītāju?

**3.16. Jautājums**

Vai atbērtnes jāuzrāda uzreiz, vai jābūt vienošanās ar zemes īpašniekiem?

4. A.Birzmalis, T.Valtere un ieinteresētie piegādātāji veic būvdarbu posmu apskati.

**Sanāksme beidzas:** plkst. 14<sup>30</sup>

Pielikumā: Ieinteresēto piegādātāju pārstāvju saraksts uz 1 lp.

Sanāksmes vadītājs:

(personisks paraksts)

I.Strode

Sanāksmes dalībnieki:

(personisks paraksts)

S.Pereca

(personisks paraksts)

T. Valtere

(personisks paraksts)

I. Zīverte

NORAKSTS PAREIZS  
SIA "JELGAVAS ŪDENS"

Juriste

Jelgavā, 2015. gada 14. aprīlī

S. Pereca

