

SIA „JELGAVAS ŪDENS”

Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām „Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)” Iepirkuma identifikācijas Nr. KF/PĪG/2015/01

Jelgavā, 2015. gada 15. aprīlī

Papildus informācija Nr.2

Iepirkuma komisija atbild uz sekojošiem Pretendentu jautājumiem:

1. **Jautājums:** Tā kā gan iepirkumam “kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-6.posms), identifikācijas Nr. KF/PĪG/2015/01 pievienotajā tehniskajā dokumentācijā, gan Jelgavas domes saistošos noteikumos Nr.93 “Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā” nav norādītas atjaunojamiem segumiem izmantoto izejmateriālu stiprības klases, lūdzam pasūtītāju visām ielām, kurās nepieciešams veikt seguma atjaunošanu, atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2014” norādīt izejmateriālu stiprības klases šķembām (N I – N IV klase) visiem paredzētajiem šķembu slāņiem un stiprības klases karstajiem asfalta maisījumiem (S I – S IV klase) vai arī katrai ielai lūdzam norādīt intensitātes AADT_{j.smagie} un AADT_{j.pievestā} atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2014”.
Konkrētu aprēķinu veikšanai, lūdzam iesniegt norādīto informāciju.

Atbilde: SIA „Jelgavas ūdens” 2015. gada 15. aprīlī ir saņēmusi pašvaldības uzņēmuma “Pilsētsaimniecība” vēstuli Nr. P14/1-12/15/234 “Par Jelgavas ielu seguma atjaunošanas darbiem” - skatīt pielikumu.

Pielikums:

1. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” 2015. gada 14. aprīļa vēstules Nr. P14/1-12/15/234 “Par Jelgavas ielu seguma atjaunošanas darbiem” kopija uz 2 lpp.

Ar cieņu,

Iepirkuma komisijas vārdā –
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

 V.Juhna



Latvijas Republika

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde

“PILSĒTSAIMNIECĪBA”

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16a, Jelgava, LV-3001

Tālrunis: 63084470, fakss: 63023869, e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Reģ. Nr. 90001282486, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV61 UNLA0050001003121

Jelgavā

15.05.2015.

Nr. P12/1-12/15/234

Uz _____


SIA „Jelgavas Ūdens”

Valdes loceklim Edgaram Līcim

Būvzinīerim Arnim Birzmalim

Ūdensvada ielā 4

Jelgavā, LV-3001



Par Jelgavas ielu seguma atjaunošanas darbiem

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība” saņēma SIA „Jelgavas ūdens” 2015.gada 7.aprīļa elektroniskā pasta vēstuli „Par ceļa seguma sakārtošanu” un informē, ka atbilstoši „Ceļu specifikācijām 2014” un Jelgavas ielu reģistram satiksmes intensitāte ūdenssaimniecības projektā iekļautajās ielās ir sekojošas:

| N.p.k. | Ielas nosaukums un seguma veids | AADT _{j.smagie} | AADT _{j.pievestā} |
|--------|--|--------------------------|----------------------------|
| 1 | Vidus iela- asfalts | ≤ 100 | 1501-3500 |
| 2 | Griezes iela – grants segums | ≤ 100 | ≤ 500 |
| 3 | Ūdensvada iela- asfalts | ≤ 100 | 501-1500 |
| 4 | Dārza iela- grants segums | ≤ 100 | ≤ 500 |
| 5 | Ābeļu iela- grants segums | ≤ 100 | ≤ 500 |
| 6 | Lauku iela- grants segums | ≤ 100 | ≤ 500 |
| 7 | Zirgu – Kalpaka ielas krustojums (būtībā Kalpaka iela) – pieslēguma vieta Lauku ielas kanalizācijas kolektoram- asfalta segums | 101-500 | 1501-3500 |
| 8 | Palu iela – Grants segums | ≤ 100 | ≤ 500 |
| 9 | Dambja iela (Palu ielas K kolektora pieslēgums un neliels K posms) – Asfalta segums | ≤ 100 | 1501-3500 |
| 10 | Druvu iela - Grants segums | ≤ 100 | ≤ 500 |
| 11 | Robežu iela - Asfalts Druvu ielas U un K pieslēguma vietā | ≤ 100 | 501-1500 |
| 12 | Parka iela- grants segums | ≤ 100 | 501-1500 |
| 13 | Apiņu iela- grants segums | ≤ 100 | ≤ 500 |
| 14 | Egļu iela- grants segums | ≤ 100 | ≤ 500 |
| 15 | E. Melngaiļa – grants segums | ≤ 100 | 501-1500 |
| 16 | Rasas iela- grants segums | ≤ 100 | ≤ 500 |
| 17 | Brūkleņu iela – grants segums | ≤ 100 | ≤ 500 |
| 18 | Garozas iela – asfalta segums | 101-500 | 1501-3500 |
| 19 | Prohorova iela – Zāliens un iebrauktuvju šķērsojumu. | ≤ 100 | ≤ 500 |
| 20 | Garozas un Prohorova ielas krustojums- asfalts | 101-500 | 1501-3500 |

Piezīmes.

AADTj.pievestā - gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte vienā joslā.

AADTj.smagie - smago transporta līdzekļu (virs 3,5 t) gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte vienā joslā.

Informācijai - stiprības klasi pretendents un būvuzraudzība nosaka saskaņā ar "Ceļu specifikācijām 2014"

Vadītājs



M.Mielavs

Rubenis 63048618
edgars.rubenis@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv