


Vada virsas atzīme	2.57	2.60	2.571		2.50	2.577	2.70	2.58	2.62	2.59	2.64	2.70	2.71	2.74	2.75
Projektētā zemes atzīme	4.08	4.03	4.08	3.38	3.80	4.11	3.90	4.11	4.00	4.14	4.17	4.18	3.44	4.20	4.17
Esošā zemes atzīme	4.08	4.03	4.08	3.38	3.80	4.11	3.90	4.11	4.00	4.14	4.17	4.18	4.14	4.20	4.17
Cauruļvadu apzīmējums	PE šp. caurules PN10, D32x2.9	PE šp. caurules PN10, D32x2.9	PE šp. caurules PN10, D32x2.9	PE šp. caurules PN10, D32x2.9	PE šp. caurules PN10, D32x2.9	PE šp. caurules PN10, D32x2.9	PE šp. caurules PN10, D32x2.9	PE šp. caurules PN10, D32x2.9	PE šp. caurules PN10, D32x2.9	PE šp. caurules PN10, D32x2.9	PE šp. caurules PN10, D32x2.9	PE šp. caurules PN10, D32x2.9	PE šp. caurules PN10, D32x2.9	PE šp. caurules PN10, D32x2.9	PE šp. caurules PN10, D32x2.9
Pamatojums	smilts spilvens b=150 mm	smilts spilvens b=150 mm	smilts spilvens b=150 mm	smilts spilvens b=150 mm	smilts spilvens b=150 mm	smilts spilvens b=150 mm	smilts spilvens b=150 mm	smilts spilvens b=150 mm	smilts spilvens b=150 mm	smilts spilvens b=150 mm	smilts spilvens b=150 mm	smilts spilvens b=150 mm	smilts spilvens b=150 mm	smilts spilvens b=150 mm	smilts spilvens b=150 mm
Slīpums	0.0065	4.6		7.4	0.01	0.02	6.2	0.0082	4.9	0.01	4.9	0.002	5.0	0.002	5.0
Garums, m															
Attālums, m		4.6		7.4	6.2		6.2		4.9		4.9		5.0		5.0
Aku Nr.		M-2	M-2a	M-3a	M-3	M-4	M-5a	M-5	M-5a	M-5	M-5	M-5	M-5a	M-5	M-5

M-2; 2a; 3; 3a; 4; 5a; 5

- Augstuma atzīmi ar \* precizēt dabā uz vietas



PASŪTĪTĀJI: L. GERHARDE, A. ERDMANIS, J. KOPMANIS, D. KLINTS, M. KĻAVA. INDIVIDUĀLO DZĪVOJAMO ĒKU IELAS ŪDENSVAIDS UN SADZĪVES KANALIZĀCIJA MADARU IELĀ Nr. 13; 15; 17; 21, JELGAVĀ.					14-001		
					ŪKT		
					Stadija	Lapa	Mērogs
					TP	4	1:500
IZSTR.	I. LAIZĀNE		ĀRĒJIE TĪKLI.		LSGŪTIS SERT.Nr.50-1195		
			Ū1 GARENPROFILS. LAPA Nr.2.				