



ÜDENS SVADA ÜI GARENPROFILS

Ģeotehnisko slāņu apzīmējumi



Uzbrēta smalka mālaina smiltis ar šķembu
pieļaukumu; maznītra, sablīvējusies

pazemes ūdens līmeņa dziļums m no zemes virsmas
ūdens piesātinātās gruntis





Mhor 1:500

Mvert 1:100

AKAS APZĪMĒJUMS/NR.	Ū-1	Ū-2	Ū-3	Ū-2	Ū-4	Ū-3	Ū-5
ESOŠĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m ABS)	3.88	3.96	4.05	3.96	3.96 3.90 3.90 3.90	4.05	4.00
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m ABS)	3.88	3.96	4.05	3.96	3.96 3.90 3.90 3.90	4.05	4.00
CAURULES VIRSAS ATZĪME (m ABS)	2.06*	2.14	2.25	2.09	2.10	2.19	2.20
CAURULES IEBŪVES DZIļUMS	1.98	1.98	1.96	1.91	1.86	1.89	1.83
GARUMS / SLĪPUMS		37.7 / 0.005		8.7 / 0.001		9.5 / 0.001	
CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS		PEHD CR Ø160 - 37.7m		PEHD CR Ø63 - 8.7m		PEHD CR Ø32 - 9.5m	
PAMATNES SAGATAVOŠANA		Nobīlētās smiltis pabērums 15cm; max frakcija 16mm		Nobīlētās smiltis pabērums 15cm; max frakcija 16mm		Nobīlētās smiltis pabērums 15cm; max frakcija 16mm	
ATTĀLUMS STARP MEZGLIEM (m)	16.7	21.0		8.7		9.5	

Piezīmes:

1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzraudzības Baltijas augstumu sistēmā, metros;
2. Tranšējas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšējas aizbeigšanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi, gareņprofilos pieņemti ar apzīmējumu "x-x" sekojoši dziļumi: elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvadi (c.a.) 1,80 - 2,00m.
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāti līdz būvdarbu uzsākšanai.
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
8. Ģeotehnisko izpēti skatīt 9. sadaļā.
9. Siltumizolāciju izbūvēt atbilstoši ŪKT pielikumam Nr. 4.

Pasūtītājs: SIA "JELGAVAS ŪDENS" Reg.Nr.41703001321, Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001						Objekts: "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Romas ielas posmā no Ipašuma Romas iela 78 līdz Ipašumam Romas iela 82, Jelgavā"		 Rīga, Kalvenes iela 22a Tālr.: +371 67322333 Fakss: +371 67828366	
				Adrese: Jelgava, Romas iela		©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autoritēstību likumu			
ŪKT sadal.yad.	Samtite Kabutavīča		02.05.2013	Lapas nosaukums:		Līguma Nr.: JŪ/PIG/2013/01 Arhīva Nr.: JB2013-04-02 Mērogs: h 1 : 500, v 1 : 100		Stadija	
Izstrādāja	Samtite Kabutavīča		02.05.2013	Ūdensvada Ū1 garenprofils				Lapas	Ras. Nr.
						TP		ŪKT-3	