



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JELGAVAS ŪDENS"

ŪDENSVADA IELĀ 4, JELGAVĀ, LV-3001, SIA „JELGAVAS ŪDENS” VALDES LOCEKĻA TĀLR. 63007070, FINANŠU DIREKTORES TĀLR. 63007071, FAKSS 63007100, e-pasta adrese: jelgavas.udens@ju.lv, SABIEDRĪBAS VIENOTAIS REGISTRĀCIJAS Nr. 41703001321, AS DnB NORD Banka konta Nr. LV08RIKO 0002 013071807; AS SWEDBANK, konta Nr. LV57HABA 0551 004590971 AS SEB BANKA, konta Nr. LV 23 UNLA 0008 0005 0810 8

SIA „3C”
P. Lejiņa iela 2,
Jelgava, LV 3004

TEHNISKIE NOTEIKUMI.

Jelgavā

6.04.2011

Nr. 100 /03-01

Ūdensapgāde

Pļavu ielā esošie ūdensvadi:

- posmā no Cukura ielas līdz Garozas ielai Ø250 mm ūdensvads (1990. izbūves gads);
- posmā no Cukura ielas līdz Garozas ielai Ø100 mm ūdensvads.

Projekta ietvaros visus esošos ūdensvada pievadus, kuri ir pieslēgti pie Pļavu ielas Ø100 mm ūdensvada, pārslēdz uz Pļavu ielas Ø250 mm ūdensvadu. Pēc ūdensvada pievadu pārslēgšanas likvidēt Pļavu ielas Ø100 mm ūdensvadu.

Dzīvojamām mājām, kurām nav esošu ūdensvada pievadu, uz iebraucamajiem ceļiem un perspektīvajiem apbūves gabaliem paredzēt ūdensvada pievadus līdz ielas sarkanajai līnijai.

Jaunbūvējamiem un pārslēdzamajiem ūdensvadiem pievadu noslēgšanai pie ielas ūdensvada izbūvē pazemes tipa aizbīdņus.

Vajadzības gadījumā izbūvē hidrantus ielas zaļajā zonā sarkano līniju robežās, atbilstoši būvnormatīviem.

Būvniecības un pārslēgšanas laikā pilsētu nodrošināt ar nepārtrauktu ūdensapgādi.

Kanalizācija

Projekta ietvaros Pļavu ielas un Cukura ielas rekonstruējamās posmos izbūvēt:

○ no sertificētiem cauruļummateriāliem saimnieciski-fekālās kanalizācijas vadu ar minimālu slīpumu pa Pļavu ielu no objekta Pļavu iela 14, līdz pieslēgumam Pļavu-Cukura-Peldu ielu krustojumam Pļavu ielas Ø250mm kanalizācijas atzaram, kurš pieslēgts Peldu-Cukura ielas Ø315mm kolektoram, caur kanalizācijas aku.

○ no sertificētiem cauruļummateriāliem saimnieciski-fekālās kanalizācijas vadu ar minimālu slīpumu pa Cukura ielu no objekta Cukura iela 22, līdz pieslēgumam Pļavu-Cukura-Peldu ielu krustojumam Cukura ielas Ø250mm kanalizācijas atzaram, kurš pieslēgts Peldu-Cukura ielas Ø315mm kolektoram, caur kanalizācijas aku.

Jaunbūvējamo saimnieciski-fekālās kanalizācijas vadu diametrus nosaka ievērtējot perspektīvos kanalizācijas tīklu pieslēgumus un saimnieciski-fekālās kanalizācijas notekūdeņu apjoma pieaugumu.

Ielu krustojumos ielu sarkano līniju robežās izbūvē atzarus, noslēdzot tos ar aku, perspektīvo kanalizācijas vadu pieslēgumiem.

Jaunbūvējamos vadus izbūvē ar minimālu slīpumu. Tekņu atzīmes pieslēgumu projektēšanai pielīmetņot dabā uz vietas.

Dzīvojamām mājām un perspektīvajiem apbūves gabaliem, kā arī uz iebraucamajiem ceļiem paredzēt atzarus līdz ielas sarkanajai līnijai, noslēdzot tos ar akām jauniem pieslēgumiem.

Projektā kārtā esošos kanalizācijas vadus, kuri ir pieslēgti cukurfabrikas kanalizācijas pārsūkņēšanas sūkņu stacijai, pārslēdz uz jaunbūvējamiem Pļavu ielas un Cukura ielas saimnieciski-fekālās kanalizācijas vadiem

Veicot ielas rekonstrukcijas darbus, aku vākus pacelt jaunuzklātā ielas seguma līmenī.

Ja veicot Pļavu ielas un Cukura ielas rekonstrukciju, pastāv iespēja sabojāt ielas esošos ūdensvada un saimnieciski-fekālās kanalizācijas tīklus, tad jāpārbūvē bojātie tīklu posmi.

Būvējot projekta ietvaros plānotos tīklus un veicot Pļavu ielas un Cukura ielas rekonstrukciju, nodrošināt esošo ūdensvadu un saimnieciski-fekālās kanalizācijas tīklu turpmāko darbību atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem.

Izstrādājot projekta risinājumu, ievērtēt „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārtā” izstrādāto projektu “Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Aviācijas un Garozas ielu rajonā (14 posms)”

Projekta risinājums iepriekš saskaņojams Jelgavas Būvvaldē, Lielā ielā 11, Jelgava un SIA „Jelgavas ūdens”, Ūdensvada iela 4, Jelgava.

Pirms būvdarbiem projekts saskaņojams Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „JELGAVAS ŪDENS”.

Vienu tehniskās dokumentācijas eksemplāru ar tīklu plāniem, garenprofiliem, tehnisko noteikumu norakstu, digitālo failu DWG formātā nodot Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jelgavas Ūdens”.

Pasūtītāja pienākums iesniegt ūdensvada kanalizācijas tīklu izpildzīmējumus digitālā faila DWG formātā, aktu par jaunbūvējamo ūdensvada, pievadu un atzaru hidraulisko pārbaudi, hlorēšanu, segto darbu aktus, aktu par hidrantu tehnisko stāvokli, aktu par kanalizācijas tīklu skalošanu un pārbaudi uz tecēšanu.

Tehniskie noteikumi derīgi 2 gadus no izsniegšanas dienas.

SIA “JELGAVAS ŪDENS” Valdes loceklis

E. Līcis