

SIA „JELGAVAS ŪDENS”

Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām
„Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa
– KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11. posms)”
Iepirkuma identifikācijas Nr. KF/PĪG/2013/02

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes

PROTOKOLS

Jelgavā

2013. gada 15. maijā

Sanāksme sākas: plkst. 10:00

Sanāksmē piedalās:

SIA „JELGAVAS ŪDENS” pārstāvji: **Arnis Birzmalis** – projekta īstenošanas grupas būvinženieris, iepirkuma komisijas loceklis, **Inta Buša** – ražošanas tehniskās nodrošināšanas dienesta vadītāja, iepirkuma komisijas locekle, **Ieva Strode** – projekta īstenošanas grupas vadītāja, **Mārtiņš Kūkojs** - projekta īstenošanas grupas ūdens tehnoloģiju inženieris, **Sandra Pereca** – juriste.

Ieinteresēto piegādātāju pārstāvji.

Darba kārtībā:

Projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārtā” id.Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VIDM/010 ietvaros īstenotā iepirkuma „Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa – KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms)” (id.Nr. KF/PĪG/2013/02) ieinteresēto piegādātāju sanāksme.

Sanāksmes norises gaita:

1. A. Birzmalis koncentrēti pastāsta par galvenajiem aspektiem uz ko piegādātājam jāvērs uzmanību. Informē, ka darbu apjoms ir sadalīts trīs daļās, iepazīstina ar būvdarbu veikšanas vietu izvietojumu un sniedz informāciju, ka piegādātāji var pieteikties tikai uz visu apjomu.
2. A.Birzmalis informē par orientējošajiem darbu apjomiem un to, ka gadījumā, ja nepietiks finanšu līdzekļu, lai realizētu būvdarbu izpildi Pasūtītājam ir tiesības atteikties no kādas plānoto būvdarbu daļas.
3. A.Birzmalis informē par veiktajiem Iepirkuma procedūras nolikuma grozījumiem.
4. I.Strode informē, ka Līgums tiek uzskatīts par pabeigtu ar brīdi, kad ir pabeigti un nodoti visi posmi, nevis pēc katra posma realizācijas.
5. Tiek sniegtas atbildes un skaidrojumi uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem.

5.1. Jautājums: Vai veicot Pļavu ielas izbūvi pieļaujami ūdens padeves atslēgumi?

Atbilde: Nē, var būt tikai īslaicīgi ūdens padeves atslēgumi, lai veiktu pārslēgumus no vecā ūdensvada uz jauno. Plānojot darbus tas jāievērtē dabu veikšanas organizācijā.

5.2. Jautājums: Vai atbildīgais projekta vadītājs un būvdarbu vadītājs var būt viena persona?
Atbilde: Nē, jo ir atšķirīga darbu specifika un pietiekoši liels veicamo darbu apjoms, viena persona nespēs tikt galā ar darba pienākumiem.

5.3. Jautājums: Vai izbūve jāveic kārtās?

Atbilde: Nē, izbūve tiek veikta pēc piegādātāja izstrādātā darbu veikšanas projekta un laika grafika, ievērtējot noteiktos darba izpildes termiņus un ievērtējot pasūtītāja norādītās ielas, un to prioritāro secību, no kurām Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties.

5.4. Jautājums: Vai gadījumā, ja laika apstākļi būs labvēlīgi un nebūs iestājies sasalums būs iespēja saņemt Pasūtītāja atļauju veikt darbus pēc nolikumā noteiktā termiņa, t.i., novembra?

Atbilde: Piegādātājam, sastādot laika grafiku, ir jāievērtē ziemas periods un jāņem vērā, ka darbi pirms ziemas sezonas ir jānodod Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Pilsētsaimniecībai”.

5.5. Jautājums: Grants segumu atjauno tranšejas platumā vai visā ielas platumā?

Atbilde: Ceļa segums jāatjauno tranšejas platumā, bet nepasliktinot pirms darbu sākšanas esošo ceļa stāvokli.

5.6. Jautājums: Vai ielas nodošana notiek ar fotofiksāžu?

Atbilde: Jā, fotofiksāžu nepieciešams veikt un sastādīt aktu arī pirms būvdarbu uzsākšanas atbilstoši tehnisko specifikāciju prasībām.

5.7. Jautājums: Ir problēmas ar PDF plāna faila izdruku Viktorijas-Aveņu ielas posmam.

Atbilde: Pārbaudīsim un ja nepieciešams izsniegsim jaunu PDF failu konkrētajam posmam.

Sanāksme beidzas: plkst. 10:40

Pielikumā: Ieinteresēto piegādātāju pārstāvju saraksts uz 1 lp.

Projekta īstenošanas grupas būvinženieris



A.Birzmalis