

SIA „JELGAVAS ŪDENS”

Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām
„Kanalizācijas tīklu paplašināšana Platones ielā, Jelgavā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. KF/PĪG/2012/02

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes

PROTOKOLS

Jelgavā

2013. gada 22. janvārī

Sanāksme sākas: plkst. 13⁰⁰

Sanāksmē piedalās:

SIA „JELGAVAS ŪDENS” pārstāvji: **Ieva Strode** – projekta īstenošanas grupas vadītāja, iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece, **Mārtiņš Kūkojs** - projekta īstenošanas grupas ūdens tehnoloģiju inženieris, iepirkuma komisijas loceklis, **Sandra Pereca** – juriste, iepirkuma komisijas locekle.

Daina Ieviņa - SIA „3C” būvprojekta vadītāja.

Ieinteresēto piegādātāju pārstāvji.

Darba kārtībā:

Projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārtā” id. Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VIDM/010 īstenošanai: „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Platones ielā, Jelgavā” (id.Nr. KF/PĪG/2012/02) ieinteresēto piegādātāju sanāksme.

Sanāksmes norises gaita:

1. I.Strode informē, ka jāvērs uzmanība SIA „Fortum” izbūvētajam 110 kV elektrokabelim un optiskajam kabelim pa Platones ielu. Papildus M. Kūkojs informē, ka saistībā ar šīm izmaiņām nav iespējams izbūvēt Platones ielas kanalizāciju posmos KA-13 līdz KA-12 un KA-5c līdz KA-5a, kur SIA „Fortum” 110 kV elektrokabelis un optiskais kabelis atrodas tuvu projektējamam kanalizācijas cauruļvadam. I. Strode informē, ka ņemot vērā iepriekš minēto SIA „3C” būvprojekta vadītāja veiks izmaiņas projektējamā kanalizācijas cauruļvada trasējumā, garenprofilos un darbu apjomos un tuvākajā laikā informācija tiks ievietota SIA „Jelgavas ūdens” mājas lapā www.ju.lv. Līdz ar šīm izmaiņām tiks pagarināts iepirkuma iesniegšanas termiņš.
2. Tiek sniegtas atbildes un skaidrojumi uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem.
 - 2.1. Jautājums: Finanšu piedāvājuma veidnē neuzrādās B pielikuma Tehniskā projekta UK specifikācijās esošās 27, 28 un 29 pozīcijas.
Atbilde: Šīs pozīcijas ir jāiekļauj kopējos darbu apjomos, lai nodotu objektu pilnā apjomā.

2.2. Jautājums: Finanšu piedāvājuma veidnē 2. pozīcijā ir būvbedres nostiprināšana pielietojot rievsienu. Vai būvbedres nostiprināšanai var izmantot citu metodi un vai šī metode ir jāprocentē kā būvbedres nostiprināšana pielietojot rievsienu?

Atbilde: Pretendenti Finanšu piedāvājuma veidnes 1. pozīcijā jāparedz būvbedres nostiprināšana ar vairogiem, ja tas nepieciešams atbilstoši Būvnormatīviem un darbu drošībai. Finanšu piedāvājuma veidnē 2. pozīcija iekļauj izmaksas būvbedres nostiprināšanai pielietojot rievsienu un tas nepieciešams, ja nevar iztikt ar vairogiem. Finanšu piedāvājuma veidnē 2. pozīcija tiek procentēta tikai rievsienu pielietošanai.¹

2.3. Jautājums: Vai būvniecības laikā varēs izbūvēt Platones ielas Nr. 5 kanalizācijas cauruļvadu un mājas atzaru, jo traucē liela diametra ozols, kā arī žogs?

Atbilde: SIA „3C” būvprojekta vadītāja novērtēs situāciju dabā un sniegs risinājumu Tehniskā projekta precizējumos.

2.4. Jautājums: Posmā no akas KA-8 līdz KA-7 traucē 2 tūjas.

Atbilde: Platones ielas Nr. 7 īpašnieks piekrīt, ka tiek nocirstas 2 tūjas.

2.5. Jautājums: Posmā no KA-10 līdz KA-9 un KA-7 līdz KA-6 esošie gaisvadu līnijas stabi atrodas tuvu projektā paredzētajai kanalizācijai.

Atbilde: Būvdarbu veicējam jāievērtē, ka šajos posmos būvdarbi veicami, lai nebojātu šos stabus un jāuzņemās atbildība par to bojāšanu un atjaunošanu.

Sanāksme beidzas: plkst. 13⁴⁵

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece



I.Strode

¹ Iepirkuma komisija sanāksmē sniegto atbildi ir precizējusi un tā netiks mainīta.