



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"JELGAVAS ŪDENS"

Jelgava
pilnā izaugsmei!

Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija, Reģ. Nr. 41703001321
Tālrunis 63023575, fakss 63007100, e-mail: jelgavas.udens@ju.lv, www.ju.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI.

Jelgavā

2021.gada 28. jūnijā

Nr. 404 / 03-01

Pasūtītājs: SIA „JELGAVAS ŪDENS”

Objekts: “Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija Rubeņu ceļā 48, Jelgavā”

Pieslēguma vieta: Kanalizācija – Loka maģistrāles Ø315 mm sadzīves kanalizācijas tīkls

Kanalizācija

Izbūvēt sadzīves kanalizācijas sūkņu staciju ar pieslēgumu Loka maģistrāles Ø315 mm pašteses sadzīves kanalizācijas tīkla Ø63 mm spiedvada atzaram.

Kanalizācijas sūkņu staciju projektē ievērtējot kanalizācijas tīkla sateces baseinu. Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rubeņu ceļš 48 un apakšstacijas vadības ēkas Rubeņu ceļš 48A sadzīves kanalizācijas tīkla pieslēgumu jaunbūvējamai sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijai.

Teknes atzīmi pieslēguma projektēšanai pielīmetņot dabā uz vietas.

Sūkņu stacijas ražību pamatot ar aprēķiniem ņemot vērā esošo objektu novadāmo notekūdens apjomu un perspektīvā notekūdens daudzuma pieaugumu.

Sadzīves kanalizācijas tīklu vēdināšanu risināt saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem. Kanalizācijas sūkņu stacijas vēdināšanas sistēma jāaprīko ar ogļu filtra iekārtu traucējošo smaku novēršanai.

Sūkņu stacijai izstrādāt pilnu projekta dokumentāciju ietverot sūkņu stacijas elektroapgādes risinājumu.

Vienu tehniskās dokumentācijas eksemplāru ar sadzīves kanalizācijas tīklu plāniem, garenprofilu, tehnisko noteikumu norakstu, grafisko daļu .dwg formātā, nodot SIA „JELGAVAS ŪDENS”.

Pēc būvdarbiem iesniegt kanalizācijas tīkla izpildzīmējumu, t.sk. izpildzīmējuma grafisko daļu .dwg failu formātā, segto darbu aktus.

Tehniskie noteikumi derīgi 2 gadus no izsniegšanas dienas.

Valdes loceklis

E.Līcis

TD vadītāja T. Valtēre, 63007103, tatjana.valtere@ju.lv
TD vadītājas vietnieks J.Šeškens, 63007106, janis.seskens@ju.lv