

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.PV-2019-P-55232.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Jelgavas ūdens SIA, reģistrācijas Nr.: 41703001321, adrese: Jelgava, Ūdensvada iela 4, e-pasts: dace.vanaga@ju.lv, tālrunis: 63007112

Paraugi pieņemti BIOR:

"BIOR" Jelgavas paraugu pieņemšanas kabinets, tālr.: 63029281, e-pasts: jelgava@bior.lv, 22.08.2019 plkst. 10:10 (pavadraksta Nr: JL-2019-P-55232)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-55232/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

3. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Dzeramais ūdens, sterilā maisiņā un plastmasas pudele

Apjoms: 0,3; 1,5 l;

Parauga īpašnieks:

Jelgavas ūdens SIA (41703001321)

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: SIA Jelgavas ūdens t.63007112

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS ISO 5667-5:2007; Atbilstība 14.11.2017. LR MK noteikumiem Nr. 671 prasībām

Parauga ņemšanas vieta: LLU Veterinārmadicīnas fakultāte, K. Helmaņa iela 8, Jelgava

Parauga ņemšanas datums, laiks: 22.08.2019 09:00

Paraugi pieņemti Rīgā, Lejupes ielā 3: 22.08.2019 plkst. 18:50

Testēšana uzsākta: 22.08.2019. Testēšana pabeigta: 29.08.2019.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Amonija joni	LVS ISO 7150-1:1984	0,051 ± 0,007 mg/L
Dujķainība	LVS EN ISO 7027-1:2016	0,13 ± 0,02 NTU
Elektrovadītspēja	LVS EN 27888:1993	776 ± 5 µS/cm (20°C); termokompensācijas korekcija; mēriņs pie 18,6 °C
Garša un smarža	LVS EN 1622:2006, C. daja*	nav neraksturīgas smaržas un garšas
Koliformu un Escherichia coli skaits - Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-1:2014+A1:2017	0 KVV/100ml
- Koliformu skaits		0 KVV/100ml
Kopējais mikroorganismu skaits (MAFAM) - Kopējais mikroorganismu skaits 22°C	LVS EN ISO 6222:1999	1,2 x 10 KVV/1ml
Kopējā dzelzs	LVS EN ISO 17294-2:2016~	<0,020 mg/L
Krāsainība	LVS EN ISO 7887:2012 C metode~	< 2 mgPt/L
pH	LVS EN ISO 10523:2012	7,8 ± 0,1; 18,6 °C
Sulfāti	LVS EN ISO 10304-1:2009	197 ± 20 mg/L

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Valērija Artjomenko (Klientu apkalpošanas nodajas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 29.08.2019

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Kristīna Tihomirova (Ķīmijas laboratorijas Elementanalīzes grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu.
Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.PV-2019-P-55230.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Jelgavas ūdens SIA, reģistrācijas Nr.: 41703001321, adrese: Jelgava, Ūdensvada iela 4, e-pasts: dace.vanaga@ju.lv, tālrunis: 63007112

Paraugi pieņemti BIOR:

"BIOR" Jelgavas paraugu pieņemšanas kabinets, tālr.: 63029281, e-pasts: jelgava@bior.lv, 22.08.2019 plkst. 10:10 (pavadraksta Nr: JL-2019-P-55230)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-55230/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

1. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Dzeramais ūdens, sterilā maisiņā un plastmasas pudele

Apjoms: 0,3; 1,5 l;

Parauga īpašnieks:

Jelgavas ūdens SIA (41703001321)

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: SIA Jelgavas ūdens t.63007112

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS ISO 5667-5:2007; Atbilstība 14.11.2017. LR MK noteikumiem Nr. 671 prasībām

Parauga ņemšanas vieta: PII Pasaciņa, Aspazijas iela 18, Jelgava

Parauga ņemšanas datums, laiks: 22.08.2019 08:20

Paraugi pieņemti Rīgā, Lejupes ielā 3: 22.08.2019 plkst. 18:50

Testēšana uzsākta: 22.08.2019. Testēšana pabeigta: 29.08.2019.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Amonija joni	LVS ISO 7150-1:1984	0,077 ± 0,010 mg/L
Dujķainība	LVS EN ISO 7027-1:2016	0,12 ± 0,01 NTU
Elektrovadītspēja	LVS EN 27888:1993	803 ± 6 µS/cm (20°C); termokompensācijas korekcija; mēriņs pie 16,8 °C
Garša un smarža	LVS EN 1622:2006, C. daja*	nav neraksturīgas smaržas un garšas
Koliformu un Escherichia coli skaits - Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-1:2014+A1:2017	0 KVV/100ml
- Koliformu skaits		0 KVV/100ml
Kopējais mikroorganismu skaits (MAFAM) - Kopējais mikroorganismu skaits 22°C	LVS EN ISO 6222:1999	5,2 x 10 KVV/1ml
Kopējā dzelzs	LVS EN ISO 17294-2:2016~	0,025 ± 0,002 mg/L
Krāsainība	LVS EN ISO 7887:2012 C metode~	< 2 mgPt/L
pH	LVS EN ISO 10523:2012	7,6 ± 0,1; 16,9 °C
Sulfāti	LVS EN ISO 10304-1:2009	211 ± 21 mg/L

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Valērija Artjomenko (Klientu apkalpošanas nodajas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 29.08.2019

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Kristīna Tihomirova (Ķīmijas laboratorijas Elementanalīzes grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu.
Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.